

水質検査結果書

住所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11200125830 号

発行日 令和3年3月30日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和3年3月22日		9時10分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 能野浄水場 能野浄水場系 (採水地点) 緑の回廊公園							
水 質 区 分		(区 分) 浄水 (水道種類) その他 (検査目的) 水道法							
検 査 分 類		水質基準 (省略不可能+追加項目)							
採 水 者		(氏 名) 高橋 孝介 (所 属) *****							
採 水 時		(気 温) 10 ℃ (水 温) 17 ℃ (残留塩素) 0.8mg/L							
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値		
1	一般細菌	2/mL	100/mL以下	22	味	異常なし	異常でないこと		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	臭気	異常なし	異常でないこと		
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	色度	0.6度	5度以下		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	25	濁度	0.2度未満	2度以下		
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下		－以下余白－				
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下						
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
8	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下						
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
10	ジブロモクロロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下						
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
12	総トリハロメタン	0.007mg/L	0.1mg/L以下						
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
14	ブロモジクロロメタン	0.002mg/L	0.03mg/L以下						
15	ブロモホルム	0.002mg/L	0.09mg/L以下						
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
17	アルミニウム及びその化合物	0.03mg/L	0.2mg/L以下						
18	塩化物イオン	20.5mg/L	200mg/L以下						
19	蒸発残留物	92mg/L	500mg/L以下						
20	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下						
21	pH値	8.0	5.8以上8.6以下						
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検 査 期 日		令和3年3月22日 ～ 令和3年3月30日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		田中 瑞穂							