

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県試 第 11210113960 号

発行日 令和4年2月22日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号

電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年2月15日	9時08分	天候(前日)	雨	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 阿曾浄水場 下西配水池系 (採水地点) 下石寺公民館					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小倉 貴仁 (所属) *****					
採水時	(気温) 14.0℃ (水温) 15.5℃ (残留塩素) 0.3mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	20.7mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.5	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和4年2月15日 ~ 令和4年2月22日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県 第 11210113970 号

発行日 令和4年2月22日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号

電話 099-253-8935 FAX 099-255-2830

採 水 年 月 日		令和4年2月15日		8時57分		天候(前日)		雨		(当日)		晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 阿曾浄水場 榕城配水池系 (採水地点) 洲之崎公民館											
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法							
検 査 分 類		水質基準(9項目)											
採 水 者		(氏 名) 高橋 孝介				(所 属) *****							
採 水 時		(気 温) 13.5 ℃		(水 温) 14.0 ℃		(残留塩素) 0.30mg/L							
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果				基 準 値				備 考			
1	一般細菌	0/mL				100/mL以下							
2	大腸菌	検出されない				検出されないこと							
3	塩化物イオン	20.1mg/L				200mg/L以下							
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満				3mg/L以下							
5	pH値	7.5				5.8以上8.6以下							
6	味	異常なし				異常でないこと							
7	臭気	異常なし				異常でないこと							
8	色度	0.5度未満				5度以下							
9	濁度	0.2度未満				2度以下							
	ー以下余白ー												

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年2月15日 ~ 令和4年2月22日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県試 第 11210113980 号

発行日 令和4年2月22日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市中央郵便二丁目8番15号

電話 099-255-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和4年2月15日		8時40分		天候(前日)		雨		(当日)		晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 西京浄水場 西京浄水場系 (採水地点) 中目公民館											
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道				(検査目的) 水道法					
検 査 分 類		水質基準(9項目)											
採 水 者		(氏 名) 柳田 稔男				(所 属) *****							
採 水 時		(気 温) 12.0 ℃		(水 温) 12.5 ℃		(残留塩素) 0.3mg/L							
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果				基 準 値				備 考			
1	一般細菌	0/mL				100/mL以下							
2	大腸菌	検出されない				検出されないこと							
3	塩化物イオン	19.2mg/L				200mg/L以下							
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L				3mg/L以下							
5	pH値	7.4				5.8以上8.6以下							
6	味	異常なし				異常でないこと							
7	臭気	異常なし				異常でないこと							
8	色度	0.5度未満				5度以下							
9	濁度	0.2度未満				2度以下							
	ー以下余白ー												

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年2月15日 ~ 令和4年2月22日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県 第 11210113990 号

発行日 令和4年2月22日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

〒890-8589 鹿児島市東幸二丁目8番15号

電話 099-255-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和4年2月15日		9時22分		天候(前日) 雨		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 能野浄水場 能野浄水場系 (採水地点) 緑の回廊公園							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) その他		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(9項目)							
採 水 者		(氏 名) 小倉 貴仁		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 16.0 ℃		(水 温) 16.0 ℃		(残留塩素) 0.55mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		基 準 値		備 考			
1	一般細菌	13/mL		100/mL以下					
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと					
3	塩化物イオン	20.4mg/L		200mg/L以下					
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L		3mg/L以下					
5	pH値	8.3		5.8以上8.6以下					
6	味	異常なし		異常でないこと					
7	臭気	異常なし		異常でないこと					
8	色度	0.9度		5度以下					
9	濁度	0.2度未満		2度以下					
	ー以下余白ー								

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年2月15日 ~ 令和4年2月22日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県薬試 第11210114000号

発行日 令和4年2月22日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市耳次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年2月15日	9時55分	天候(前日)	雨	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 住吉浄水場 住吉浄水場系 (採水地点) 形之山公民館					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小倉 貴仁 (所属) *****					
採水時	(気温) 14.0℃ (水温) 15.0℃ (残留塩素) 0.25mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	17.2mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	7.5	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和4年2月15日 ~ 令和4年2月22日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県試 第 11210114010 号

発行日 令和4年2月22日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年2月15日	10時35分	天候(前日)	雨	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 安納浄水場 安納浄水場系 (採水地点) 庄司浦公民館					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 柳田 稔男 (所属) *****					
採水時	(気温) 18.0℃ (水温) 12.5℃ (残留塩素) 0.2mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	28.6mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.9	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和4年2月15日 ~ 令和4年2月22日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県 第 11210114020 号

発行日 令和4年2月22日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-255-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年2月15日	8時55分	天候(前日)	雨	(当日)	晴
施設の名 称	(名 称) 西之表市上水道 国上浄水場 国上浄水場系 (採水地点) 横山公民館					
水 質 区 分	(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検 査 分 類	水質基準(9項目)					
採 水 者	(氏 名) 柳田 稔男 (所 属) *****					
採 水 時	(気 温) 13.0℃ (水 温) 13.0℃ (残留塩素) 0.2mg/L					
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	18.5mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	7.3	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備 考						
検 査 期 日	令和4年2月15日 ~ 令和4年2月22日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検 査 責 任 者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表 7 6 1 2 番地
依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

鹿児島県試 第 11210114030 号
発行日 令和4年2月22日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年2月15日	10時52分	天候(前日)	雨	(当日)	晴
施設の名 称	(名 称) 西之表市上水道 安城浄水場 安城浄水場系 (採水地点) 安城 下之町公民館					
水 質 区 分	(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検 査 分 類	水質基準(9項目)					
採 水 者	(氏 名) 高橋 孝介 (所 属) *****					
採 水 時	(気 温) 13.1 ℃ (水 温) 13.3 ℃ (残留塩素) 0.40mg/L					
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	15.7mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	7.4	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.8度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備 考						
検 査 期 日	令和4年2月15日 ~ 令和4年2月22日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検 査 責 任 者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県試 第 11210114040 号

発行日 令和4年2月22日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年2月15日	9時58分	天候(前日)	雨	(当日)	晴
施設の名 称	(名 称) 西之表市上水道 古田浄水場 古田浄水場系 (採水地点) 村之町公民館					
水 質 区 分	(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検 査 分 類	水質基準(9項目)					
採 水 者	(氏 名) 高橋 孝介 (所 属) *****					
採 水 時	(気 温) 13.5℃ (水 温) 12.7℃ (残留塩素) 0.20mg/L					
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	14.2mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	7.4	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備 考	
検 査 期 日	令和4年2月15日 ~ 令和4年2月22日
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地
依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

鹿児島県 第 11210114050 号
発行日 令和4年2月22日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市千太郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年2月15日	9時42分	天候(前日)	雨	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 南部浄水場 第1配水池系 (採水地点) 鞍勇公民館					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 高橋 孝介 (所属) *****					
採水時	(気温) 14.2℃ (水温) 14.1℃ (残留塩素) 0.20mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	14.7mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.6	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和4年2月15日 ~ 令和4年2月22日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県 第 11210114060 号

発行日 令和4年2月22日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市千代田二丁目8番15号
電話 099-255-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年2月15日	10時30分	天候(前日)	雨	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 南部浄水場 第2配水池系 (採水地点) 立山公民館					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小倉 貴仁 (所属) *****					
採水時	(気温) 19.0℃ (水温) 17.0℃ (残留塩素) 0.15mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	15.1mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.6	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年2月15日 ~ 令和4年2月22日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県試 第 11210114070 号

発行日 令和4年2月22日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市耳次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年2月15日	9時45分	天候(前日)	雨	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 南部浄水場 能野配水池系 (採水地点) 下能野公民館					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小倉 貴仁 (所属) *****					
採水時	(気温) 15.5℃ (水温) 15.0℃ (残留塩素) 0.3mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	15.0mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.7	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和4年2月15日 ~ 令和4年2月22日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県試 第 11210114080 号

発行日 令和4年2月22日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年2月15日	9時05分	天候(前日)	雨	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 牧之峯浄水場 牧之峯浄水場系 (採水地点) 牧之峯共同墓地					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 柳田 稔男 (所属) *****					
採水時	(気温) 12.5℃ (水温) 13.0℃ (残留塩素) 0.3mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	2/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	17.1mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	7.6	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.8度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和4年2月15日 ~ 令和4年2月22日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県試 第 11210114090 号

発行日 令和4年2月22日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年2月15日	9時19分	天候(前日)	雨	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 岳之田浄水場 岳之田浄水場系 (採水地点) 岳之田公民館					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 高橋 孝介 (所属) *****					
採水時	(気温) 20.0℃ (水温) 13.9℃ (残留塩素) 0.20mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	15.5mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	7.7	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和4年2月15日 ~ 令和4年2月22日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県試 第 11210114100 号

発行日 令和4年2月22日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年2月15日	10時25分	天候(前日)	雨	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 深川浄水場 深川浄水場系 (採水地点) 深川公民館					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 小倉 貴仁 (所属) *****					
採水時	(気温) 13.5℃ (水温) 15.0℃ (残留塩素) 0.25mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	18.6mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	8.0	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和4年2月15日 ~ 令和4年2月22日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県試 第 11210114110 号

発行日 令和4年2月22日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市生次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年2月15日	10時55分	天候(前日)	雨	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 現和浄水場 現和配水池系 (採水地点) 現和 下之町公民館					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 柳田 稔男 (所属) *****					
採水時	(気温) 16.0℃ (水温) 14.0℃ (残留塩素) 0.35mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	4/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	16.2mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	7.6	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.8度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和4年2月15日 ~ 令和4年2月22日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県 第 11210114120 号

発行日 令和4年2月22日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号

電話 099-255-8935 FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和4年2月15日		11時05分		天候(前日) 雨		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 現和浄水場 西俣配水池系 (採水地点) 西俣公民館							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(9項目)							
採 水 者		(氏 名) 柳田 稔男			(所 属) *****				
採 水 時		(気 温) 15.5 ℃		(水 温) 13.5 ℃		(残留塩素) 0.25mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		基 準 値		備 考			
1	一般細菌	0/mL		100/mL以下					
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと					
3	塩化物イオン	17.5mg/L		200mg/L以下					
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L		3mg/L以下					
5	pH値	7.5		5.8以上8.6以下					
6	味	異常なし		異常でないこと					
7	臭気	異常なし		異常でないこと					
8	色度	0.5度未満		5度以下					
9	濁度	0.2度未満		2度以下					
	ー以下余白ー								

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年2月15日 ~ 令和4年2月22日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県試 第 11210114130 号

発行日 令和4年2月22日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市五次郎二丁目8番15号

電話 099-255-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和4年2月15日		10時50分		天候(前日) 雨		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 現和浄水場 田之脇配水池系 (採水地点) 田之脇公民館							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(9項目)							
採 水 者		(氏 名) 柳田 稔男		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 16.0 ℃		(水 温) 14.0 ℃		(残留塩素) 0.15mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		基 準 値		備 考			
1	一般細菌	0/mL		100/mL以下					
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと					
3	塩化物イオン	18.0mg/L		200mg/L以下					
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L		3mg/L以下					
5	pH値	7.3		5.8以上8.6以下					
6	味	異常なし		異常でないこと					
7	臭気	異常なし		異常でないこと					
8	色度	0.5度未満		5度以下					
9	濁度	0.2度未満		2度以下					
	ー以下余白ー								

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年2月15日 ~ 令和4年2月22日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂