

水質検査結果書

住所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11220091430 号

発行日 令和4年12月13日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和4年12月6日			10時18分		天候(前日) 雨		(当日) 晴		
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 国上浄水場 西京ダム (採水地点) 西京ダム (国上浄水場内)									
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針					
検 査 分 類		指標菌									
採 水 者		(氏 名) 横山 大騎			(所 属) *****						
採 水 時		(気 温) 12.5 ℃			(水 温) 18.7 ℃			(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果			単 位		備 考		
1	大腸菌(定性)			検出する			/100mL				
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			1			/100mL				
	－以下余白－										
備 考											
検 査 期 日		令和4年12月6日 ～ 令和4年12月13日									
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号									
検 査 責 任 者		田中 瑞穂									

水質検査結果書

住所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11220091440 号

発行日 令和4年12月13日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和4年12月6日		9時17分		天候(前日) 雨		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 安城浄水場 後川 (採水地点) 後川 (浄水場内)							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クロプトコリジウム等対策指針			
検 査 分 類		指標菌							
採 水 者		(氏 名) 横山 大騎		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 13.0 ℃		(水 温) 14.7 ℃		(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果			単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			2			/100mL		
	－以下余白－								
備 考									
検 査 期 日		令和4年12月6日 ～ 令和4年12月13日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11220091450 号

発行日 令和4年12月13日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和4年12月6日			9時49分		天候(前日) 雨		(当日) 晴		
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 古田浄水場 川脇川支流古田川 (採水地点) 古田川 (浄水場内)									
水 質 区 分		(区 分) 原水			(水道種類) 上水道			(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検 査 分 類		指標菌									
採 水 者		(氏 名) 原口 珠江			(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会						
採 水 時		(気 温) 10.8℃			(水 温) 14.8℃			(残留塩素) *****(			
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果			単 位		備 考		
1	大腸菌(定性)			検出する			/100mL				
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			0			/100mL				
	ー以下余白ー										
備 考											
検 査 期 日		令和4年12月6日 ～ 令和4年12月13日									
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号									
検 査 責 任 者		田中 瑞穂									

水質検査結果書

住所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11220091460 号

発行日 令和4年12月13日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和4年12月6日		10時07分		天候(前日)		雨		(当日)		晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 南部浄水場 大川田川 (採水地点) 大川田川											
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道				(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針					
検 査 分 類		指標菌											
採 水 者		(氏 名) 原口 珠江				(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会							
採 水 時		(気 温) 11.0 ℃				(水 温) 15.5 ℃				(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果				単 位		備 考			
1	大腸菌(定性)			検出する				/100mL					
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			0				/100mL					
	ー以下余白ー												
備 考													
検 査 期 日		令和4年12月6日 ～ 令和4年12月13日											
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号											
検 査 責 任 者		田中 瑞穂											

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11220091470 号

発行日 令和4年12月13日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和4年12月6日		10時05分	天候(前日) 雨		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 牧之峯浄水場 牧之峯水源 (採水地点) 牧之峯浄水場						
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリウム等対策指針		
検 査 分 類		指標菌						
採 水 者		(氏 名) 横山 大騎		(所 属) *****				
採 水 時		(気 温) 13.5℃		(水 温) 17.2℃		(残留塩素) *****		
N0	検 査 項 目 名			検 査 結 果		単 位		備 考
1	大腸菌(定性)			検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌（定量）			0		/100mL		
	－以下余白－							
備 考								
検 査 期 日		令和4年12月6日 ～ 令和4年12月13日						
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 責 任 者		田中 瑞穂						

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11220091480 号

発行日 令和4年12月13日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和4年12月6日		9時26分		天候(前日)		雨		(当日)		晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 岳之田浄水場 愛蔵川 (採水地点) 愛蔵川											
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道				(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針					
検 査 分 類		指標菌											
採 水 者		(氏 名) 原口 珠江				(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会							
採 水 時		(気 温) 12.3℃				(水 温) 16.8℃				(残留塩素) *****			
N0	検 査 項 目 名			検 査 結 果				単 位		備 考			
1	大腸菌(定性)			検出する				/100mL					
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			1				/100mL					
	－以下余白－												
備 考													
検 査 期 日		令和4年12月6日 ～ 令和4年12月13日											
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号											
検 査 責 任 者		田中 瑞穂											