

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県 第 11250008210 号
発行日 令和7年4月23日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和7年4月16日		9時10分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施設の名称		(名称) 西之表市上水道 阿曾浄水場 下西配水池系 (採水地点) 下石寺公民館							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(9項目)							
採水者		(氏名) 有馬 祐樹		(所属) *****					
採水時		(気温) 16.5℃		(水温) 18.6℃		(残留塩素) 0.25mg/L			
NO	検査項目名	検査結果		基準値		備考			
1	一般細菌	0/mL		100/mL以下					
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと					
3	塩化物イオン	20.8mg/L		200mg/L以下					
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L		3mg/L以下					
5	pH値	7.4		5.8以上8.6以下					
6	味	異常なし		異常でないこと					
7	臭気	異常なし		異常でないこと					
8	色度	0.5度未満		5度以下					
9	濁度	0.2度未満		2度以下					
	ー以下余白ー								
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
備考									
検査期日	令和7年4月16日 ～ 令和7年4月23日								
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号								
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号								
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子								

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県 第 11250008220 号
発行日 令和7年4月23日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市厚次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和7年4月16日		8時45分		天候(前日)		晴		(当日)		晴	
施設の名称		(名称) 西之表市上水道 阿曾浄水場 榕城配水池系 (採水地点) 洲之崎公民館											
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道				(検査目的) 水道法					
検査分類		水質基準(9項目)											
採水者		(氏名) 有馬 祐樹				(所 属) *****							
採水時		(気温) 15.5℃		(水 温) 18.7℃		(残留塩素) 0.25mg/L							
NO	検査項目名			検査結果			基準値			備考			
1	一般細菌			0/mL			100/mL以下						
2	大腸菌			検出されない			検出されないこと						
3	塩化物イオン			21.5mg/L			200mg/L以下						
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)			0.3mg/L未満			3mg/L以下						
5	pH値			7.3			5.8以上8.6以下						
6	味			異常なし			異常でないこと						
7	臭気			異常なし			異常でないこと						
8	色度			0.5度未満			5度以下						
9	濁度			0.2度未満			2度以下						
	ー以下余白ー												
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。													
備考													
検査期日		令和7年4月16日 ～ 令和7年4月23日											
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号											
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号											
検査責任者		水質検査部門管理者 大堂 誠子											

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県試 第 11250008230 号

発行日 令和7年4月23日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市牟次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年4月16日	8時45分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 西京浄水場 西京浄水場系 (採水地点) 中目公民館					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 吉内 昌昭	(所属) *****				
採水時	(気温) 18.5℃	(水温) 17.5℃	(残留塩素) 0.25mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	21.1mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	7.2	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和7年4月16日 ~ 令和7年4月23日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県試 第 11250008240 号
発行日 令和7年4月23日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市千次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年4月16日	9時43分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 住吉浄水場 住吉浄水場系 (採水地点) 形之山公民館					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 有馬 祐樹	(所属) *****				
採水時	(気温) 18.0℃	(水温) 18.2℃	(残留塩素) 0.30mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	17.4mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	7.5	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和7年4月16日 ~ 令和7年4月23日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県 第 11250008250 号

発行日 令和7年4月23日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年4月16日	10時30分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 安納浄水場 安納浄水場系 (採水地点) 庄司浦公民館					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 吉内 昌昭		(所属) *****			
採水時	(気温) 22.0℃		(水温) 18.0℃		(残留塩素) 0.30mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	28.6mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	8.4	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和7年4月16日 ~ 令和7年4月23日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県 第 11250008260 号
発行日 令和7年4月23日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年4月16日	9時00分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 国上浄水場 国上浄水場系 (採水地点) 横山公民館					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 吉内 昌昭 (所属) *****					
採水時	(気温) 19.0℃ (水温) 17.0℃ (残留塩素) 0.35mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	19.8mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	7.4	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和7年4月16日 ~ 令和7年4月23日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県 第 11250008270 号
発行日 令和7年4月23日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市牟次町二丁目8番15号
電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年4月16日	10時47分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 安城浄水場 安城浄水場系 (採水地点) 安城 下之町公民館					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 河口 勇生	(所属) *****				
採水時	(気温) 20.0℃	(水温) 16.5℃	(残留塩素) 0.1mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	18.5mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	7.2	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和7年4月16日 ~ 令和7年4月23日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県 第 11250008280 号
発行日 令和7年4月23日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年4月16日		10時02分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 古田浄水場 古田浄水場系 (採水地点) 村之町公民館							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(9項目)							
採 水 者		(氏 名) 河口 勇生		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 16.5 ℃		(水 温) 16.0 ℃		(残留塩素) 0.25mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		基 準 値		備 考			
1	一般細菌	0/mL		100/mL以下					
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと					
3	塩化物イオン	14.9mg/L		200mg/L以下					
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L		3mg/L以下					
5	pH値	7.2		5.8以上8.6以下					
6	味	異常なし		異常でないこと					
7	臭気	異常なし		異常でないこと					
8	色度	0.5度未満		5度以下					
9	濁度	0.2度未満		2度以下					
	ー以下余白ー								
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
備 考									
検 査 期 日		令和7年4月16日 ～ 令和7年4月23日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県 第 11250008290 号
発行日 令和7年4月23日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年4月16日	9時44分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 南部浄水場 第1配水池系 (採水地点) 鞍勇公民館					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道			(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 河口 勇生	(所属) *****				
採水時	(気温) 26.0℃	(水温) 18.5℃			(残留塩素) 0.15mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	14.9mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	7.5	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和7年4月16日 ~ 令和7年4月23日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県 第 11250008300 号

発行日 令和7年4月23日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年4月16日	11時08分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 南部浄水場 第2配水池系 (採水地点) 立山公民館					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 河口 勇生	(所属) *****				
採水時	(気温) 28.0℃	(水温) 19.0℃	(残留塩素) 0.15mg/L			
N0	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	14.7mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	7.7	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和7年4月16日 ~ 令和7年4月23日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県 第 11250008310 号
発行日 令和7年4月23日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市牟次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年4月16日	9時20分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 南部浄水場 能野配水池系 (採水地点) 緑の回廊					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 有馬 祐樹 (所属) *****					
採水時	(気温) 18.8℃ (水温) 16.8℃ (残留塩素) 0.35mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	14.9mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	7.7	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和7年4月16日 ~ 令和7年4月23日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県試 第 11250008320 号
発行日 令和7年4月23日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市年次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年4月16日	9時08分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 牧之峯浄水場 牧之峯浄水場系 (採水地点) 牧之峯共同墓地					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 吉内 昌昭	(所属) *****				
採水時	(気温) 18.0℃	(水温) 17.0℃	(残留塩素) 0.25mg/L			
N0	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	1/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	17.4mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	7.7	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	1.2度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和7年4月16日 ~ 令和7年4月23日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県 第 11250008330 号
発行日 令和7年4月23日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市西次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年4月16日	9時19分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 岳之田浄水場 岳之田浄水場系 (採水地点) 岳之田公民館					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 河口 勇生 (所属) *****					
採水時	(気温) 25.5℃ (水温) 18.5℃ (残留塩素) 0.25mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	16.3mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	7.6	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和7年4月16日 ~ 令和7年4月23日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11250008340 号

発行日 令和7年4月23日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
 上記検査項目については水質基準等に適合。

備	考	
検 査 期 日		令和7年4月16日 ～ 令和7年4月23日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県 第 11250008350 号
発行日 令和7年4月23日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年4月16日	10時53分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 現和浄水場 現和配水池系 (採水地点) 現和 下之町公民館					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 吉内 昌昭 (所属) *****					
採水時	(気温) 21.0℃ (水温) 17.5℃ (残留塩素) 0.55mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	18.8mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	7.4	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和7年4月16日 ~ 令和7年4月23日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地
依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

鹿児島県 第 11250008360 号
発行日 令和7年4月23日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和7年4月16日		11時00分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施設名称		(名称) 西之表市上水道 現和浄水場 西俣配水池系 (採水地点) 西俣公民館							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(9項目)							
採水者		(氏名) 吉内 昌昭		(所 属) *****					
採水時		(気温) 21.5℃		(水温) 17.8℃		(残留塩素) 0.35mg/L			
NO	検査項目名	検査結果		基準値		備考			
1	一般細菌	0/mL		100/mL以下					
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと					
3	塩化物イオン	18.6mg/L		200mg/L以下					
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L		3mg/L以下					
5	pH値	7.4		5.8以上8.6以下					
6	味	異常なし		異常でないこと					
7	臭気	異常なし		異常でないこと					
8	色度	0.5度未満		5度以下					
9	濁度	0.2度未満		2度以下					
	ー以下余白ー								
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
備考									
検査期日		令和7年4月16日 ~ 令和7年4月23日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県試 第 11250008370 号

発行日 令和7年4月23日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市千次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和7年4月16日		10時43分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施設の名称		(名称) 西之表市上水道 現和浄水場 田之脇配水池系							
		(採水地点) 田之脇公民館							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(9項目)							
採水者		(氏名) 吉内 昌昭			(所属) *****				
採水時		(気温) 23.0℃		(水温) 19.0℃		(残留塩素) 0.15mg/L			
NO	検査項目名	検査結果		基準値		備考			
1	一般細菌	0/mL		100/mL以下					
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと					
3	塩化物イオン	18.3mg/L		200mg/L以下					
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L		3mg/L以下					
5	pH値	7.5		5.8以上8.6以下					
6	味	異常なし		異常でないこと					
7	臭気	異常なし		異常でないこと					
8	色度	0.5度未満		5度以下					
9	濁度	0.2度未満		2度以下					
	ー以下余白ー								
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
備考									
検査期日		令和7年4月16日 ～ 令和7年4月23日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							