

水質検査結果書

住所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11250044350 号

発行日 令和7年8月5日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿嶋鳥巢薬剤師会

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

水質検査結果書

住所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿県薬試 第 11250044360 号

発行日 令和7年8月5日

依 賴 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和7年7月16日		8時44分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称		(名称)西之表市上水道 阿曾浄水場 榕城配水池系 (採水地点)洲之崎公民館						
水質区分		(区 分)浄水		(水道種類)上水道		(検査目的)水道法		
検査分類		水質基準(臭・臭2項目)						
採水者		(氏 名)有馬 祐樹		(所 属)*****				
採水時		(気 温)27.5℃		(水 温)27.9℃		(残留塩素)0.25mg/L		
NO	検査項目名	検査結果		基準値		備考		
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下				
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下				
	-以下余白-							
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。								
備考								
検査期日		令和7年7月16日 ~ 令和7年8月5日						
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者		水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11250044370 号

発行日 令和7年8月5日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

余長小田原

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年7月16日			8時40分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称)西之表市上水道 西京浄水場 西京浄水場系 (採水地点)中目公民館							
水質区分	(区 分)浄水		(水道種類)上水道		(検査目的)水道法			
検査分類	水質基準(臭・臭2項目)							
採水者	(氏 名)小田 竜馬			(所 属)*****				
採水時	(気 温)31.0℃		(水 温)27.5℃		(残留塩素)0.35mg/L			
NO	検 査 項 目 名		検 査 結 果		基 準 値		備 考	
1	ジェオスミン		0.000003mg/L		0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール		0.000001mg/L		0.00001mg/L以下			
	ー以下余白ー							
判定（水質基準等の定めのない項目は除く） 上記検査項目については水質基準等に適合。								
備 考								
検 査 期 日		令和7年7月16日 ～ 令和7年8月5日						
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号						
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿県薬試 第 11250044380 号

発行日 令和7年8月5日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備	考	
検 査 期 日		令和7年7月16日 ～ 令和7年8月5日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11250044390 号

発行日 令和7年8月5日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備	考	
検 査 期 日		令和7年7月16日 ～ 令和7年8月5日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11250044400 号

発行日 令和7年8月5日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備	考	
検 査 期 日		令和7年7月16日 ～ 令和7年8月5日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿県薬試 第 11250044410 号

発行日 令和7年8月5日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年7月16日		9時27分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 古田浄水場 古田浄水場系 (採水地点) 村之町公民館						
水質区分	(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(臭・臭2項目)						
採水者	(氏 名) 河口 勇生		(所 属) *****(株)				
採水時	(気 温) 27.5 ℃		(水 温) 26.5 ℃		(残留塩素) 0.1mg/L		
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		基 準 値		備 考	
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下			
	-以下余白-						
判定（水質基準等の定めのない項目は除く） 上記検査項目については水質基準等に適合。							
備 考							
検査期日	令和7年7月16日 ～ 令和7年8月5日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11250044420 号

発行日 令和7年8月5日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿嶋市薬剤師会

会長 小田原

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年7月16日 9時14分 天候(前日) 晴 (当日) 晴					
施設の名称	(名　称)西之表市上水道 南部浄水場 第1配水池系 (採水地点)鞍勇公民館					
水质区分	(区　分)浄水 (水道種類)上水道 (検査目的)水道法					
検査分類	水质基準(臭・臭2項目)					
採水者	(氏　名)河口　勇生 (所　　属)*****					
採水時	(気温)27.0℃ (水温)27.5℃ (残留塩素)0.15mg/L					
NO	検　査　項　目　名	検　査　結　果		基　　　準　　　値	備　　　考	
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下		
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下		
	-以下余白-					
判定（水质基準等の定めのない項目は除く） 上記検査項目については水质基準等に適合。						
備　　　　　考						
検査期日	令和7年7月16日　～　令和7年8月5日					
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水质検査機関（水道法20条第3項）第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水质検査部門管理者　大堂　誠子					

水質検査結果書

住所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿県薬試 第 11250044430 号

発行日 令和7年8月5日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番16号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

水質検査結果書

住所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11250044440 号

発行日 令和7年8月5日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年7月16日	9時27分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称)西之表市上水道 南部浄水場 能野配水池系 (採水地点)緑の回廊					
水質区分	(区 分)浄水		(水道種類)上水道		(検査目的)水道法	
検査分類	水質基準(光・臭2項目)					
採水者	(氏名)有馬 祐樹		(所 属)*****			
採水時	(気温)30.0℃		(水温)26.7℃		(残留塩素)0.1mg/L	
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値		備 考	
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	-以下余白-					
判定（水質基準等の定めのない項目は除く） 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和7年7月16日 ～ 令和7年8月5日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿県薬試 第 11250044450 号

発行日 令和7年8月5日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿嶋島県薬剤師会

田原 小長今

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備	考	
検 査 期 日		令和7年7月16日 ～ 令和7年8月5日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11250044460 号

発行日 令和7年8月5日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和7年7月16日		8時55分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施設の名称		(名称) 西之表市上水道 岳之田浄水場 岳之田浄水場系 (採水地点) 岳之田公民館							
水質区分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(加 [*] 臭2項目)							
採水者		(氏 名) 河口 勇生				(所 属) *****			
採水時		(気 温) 27.5 ℃		(水 温) 28.0 ℃		(残留塩素) 0.45mg/L			
No	検査項目名			検査結果		基準値		備考	
1	ジェオスミン			0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール			0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下			
	ー以下余白ー								
判定（水質基準等の定めのない項目は除く） 上記検査項目については水質基準等に適合。									
備 考									
検査期日		令和7年7月16日 ～ 令和7年8月5日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11250044470 号

発行日 令和7年8月5日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿嶋市薬剤師会

会長 小田原 弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備	考	
検 査 期 日		令和7年7月16日 ～ 令和7年8月5日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11250044480 号

発行日 令和7年8月5日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和7年7月16日		10時56分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施設の名称		(名称)西之表市上水道 現和浄水場 現和配水池系 (採水地点)現和 下之町公民館							
水質区分		(区 分)浄水		(水道種類)上水道		(検査目的)水道法			
検査分類		水質基準(臭・臭2項目)							
採水者		(氏名)河口 勇生		(所 属)*****					
採水時		(気温)27.0℃		(水温)26.0℃		(残留塩素)0.6mg/L			
No	検査項目名	検査結果		基準値		備考			
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下					
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下					
	-以下余白-								
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
備 考									
検査期日		令和7年7月16日 ～ 令和7年8月5日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿巢藥試 第 11250044490 号

発行日 令和7年8月5日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

余氏 小田原

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11250044500 号

発行日 令和7年8月5日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備	考	
検 査 期 日		令和7年7月16日 ～ 令和7年8月5日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子