

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11250086580 号

発行日 令和7年11月17日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和7年11月10日 10時00分 天候(前日) 曇 (当日) 曇			
施 設 の 名 称	(名 称) 西之表市上水道 住吉浄水場 住江川 (採水地点) 住江川 (浄水場内)			
水 質 区 分	(区 分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検 査 分 類	指標菌			
採 水 者	(氏 名) 小田 竜馬 (所 属) *****			
採 水 時	(気 温) 21.0 ℃ (水 温) 18.8 ℃ (残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	単 位	備 考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	0	/100mL	
	ー以下余白ー			
備 考				
検 査 期 日	令和7年11月10日 ～ 令和7年11月17日			
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子			

水質検査結果書

住所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11250086590 号

発行日 令和7年11月17日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年11月10日	10時02分	天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称	(名称)西之表市上水道 国上浄水場 西京ダム (採水地点)西京ダム (国上浄水場内)					
水質区分	(区 分)原水	(水道種類)	上水道	(検査目的)クリプトスポリジウム等対策指針		
検査分類	指標菌					
採水者	(氏名)河口 勇生	(所属)	*****			
採水時	(気温)17.0℃	(水温)	21.0℃	(残留塩素)*****		
N0	検査項目名	検査結果	単位	備考		
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL			
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	0	/100mL			
	-以下余白-					
備考						
検査期日	令和7年11月10日 ～ 令和7年11月17日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11250086600 号

発行日 令和7年11月17日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和7年11月10日	11時20分	天候(前日)	曇	(当日)	曇
施 設 の 名 称	(名 称) 西之表市上水道 安城浄水場 後川 (採水地点) 後川 (浄水場内)					
水 質 区 分	(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クロプトストリウム等対策指針	
検 査 分 類	指標菌					
採 水 者	(氏 名) 吉内 昌昭		(所 属) *****			
採 水 時	(気 温) 20.0 ℃		(水 温) 19.2 ℃		(残留塩素) *****	
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果		単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	0		/100mL		
	ー以下余白ー					
備 考						
検 査 期 日	令和7年11月10日 ～ 令和7年11月17日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11250086610 号

発行日 令和7年11月17日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年11月10日		10時12分		天候(前日) 曇		(当日) 曇	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 古田浄水場 川脇川支流古田川 (採水地点) 古田川 (浄水場内)							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 列フ [°] トホ [°] リジ [°] ウム等対策指針			
検 査 分 類		指標菌							
採 水 者		(氏 名) 吉内 昌昭		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 19.0 ℃		(水 温) 18.5 ℃		(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果			単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			1			/100mL		
	－以下余白－								
備 考									
検 査 期 日		令和7年11月10日 ～ 令和7年11月17日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11250086620 号

発行日 令和7年11月17日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年11月10日	11時15分	天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 南部浄水場 大川田川 (採水地点) 大川田川					
水質区分	(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クロプトストリウム等対策指針	
検査分類	指標菌					
採水者	(氏 名) 小田 竜馬		(所 属) *****			
採水時	(気 温) 19.0 ℃		(水 温) 18.2 ℃		(残留塩素) *****	
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	0		/100mL		
	-以下余白-					
備 考						
検 査 期 日	令和7年11月10日 ～ 令和7年11月17日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎菜試 第 11250086630 号

発行日 令和7年11月17日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年11月10日	9時24分	天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 牧之峯浄水場 牧之峯水源 (採水地点) 牧之峯浄水場					
水質区分	(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クロプトストリウム等対策指針	
検査分類	指標菌					
採水者	(氏 名) 河口 勇生		(所 属) *****(株)			
採水時	(気 温) 20.0 ℃		(水 温) 23.0 ℃		(残留塩素) *****	
N0	検査項目名	検査結果		単位	備考	
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	0		/100mL		
	-以下余白-					
備考						
検査期日	令和7年11月10日 ～ 令和7年11月17日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11250086640 号

発行日 令和7年11月17日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年11月10日	9時29分	天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称	(名称)西之表市上水道 岳之田浄水場 愛蔵川 (採水地点)愛蔵川					
水質区分	(区 分)原水		(水道種類)上水道		(検査目的)クロプトホルリウム等対策指針	
検査分類	指標菌					
採水者	(氏名)吉内 昌昭		(所 属)*****			
採水時	(気温)18.0℃		(水温)19.7℃		(残留塩素)*****	
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果		単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL		
	-以下余白-					
備考						
検査期日	令和7年11月10日 ～ 令和7年11月17日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11250086650 号

発行日 令和7年11月17日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番13号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年11月10日	11時48分	天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称	(名称)西之表市上水道 現和浄水場 (採水地点)浅川川					
水質区分	(区 分)原水		(水道種類)上水道		(検査目的)クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	指標菌					
採水者	(氏 名)河口 勇生		(所 属)*****			
採水時	(気 温)20.0℃		(水 温)20.0℃		(残留塩素)*****	
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果		単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL		
	-以下余白-					
備 考						
検 査 期 日	令和7年11月10日 ～ 令和7年11月17日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11250086660 号

発行日 令和7年11月17日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年11月10日		12時04分		天候(前日) 曇		(当日) 曇	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 現和浄水場 (採水地点) 浅川川支流							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クロプトコッカリウム等対策指針			
検 査 分 類		指標菌							
採 水 者		(氏 名) 河口 勇生		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 21.5 ℃		(水 温) 20.5 ℃		(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果			単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			0			/100mL		
	ー以下余白ー								
備 考									
検 査 期 日		令和7年11月10日 ～ 令和7年11月17日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地
依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

鹿児島県試 第 11250086670 号
発 行 日 令和7年11月17日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 三弘
〒890-8589 鹿児島市千太郎二丁目8番15号
電 話 099-253-6935(代) F A X 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年11月10日		10時30分		天候(前日) 曇		(当日) 曇	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 深川浄水場 (採水地点) 深川川支流							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検 査 分 類		指標菌							
採 水 者		(氏 名) 小田 竜馬		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 20.0 ℃		(水 温) 18.6 ℃		(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果			単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			0			/100mL		
	ー以下余白ー								
備 考									
検 査 期 日		令和7年11月10日 ～ 令和7年11月17日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							