

水質検査結果書

住所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県薬試 第11250106630号

発行日 令和8年1月16日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市琴平二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年1月8日	9時25分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 古田浄水場 古田浄水場系 (採水地点) 村之町公民館					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 河口 勇生	(所属)	*****			
採水時	(気温) 9.0℃	(水温) 13.0℃	(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	14.1mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	7.4	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	—以下余白—					

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年1月8日 ~ 令和8年1月16日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島薬試 第11250106700号

発行日 令和8年1月16日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市千次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年1月8日	10時50分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 現和浄水場 現和配水池系 (採水地点) 現和 下之町公民館			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 小田 竜馬	(所属) *****		
採水時	(気温) 11.0℃	(水温) 14.0℃	(残留塩素) 0.45mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	18.2mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	7.6	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年1月8日 ~ 令和8年1月16日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県薬試 第11250106720号

発行日 令和8年1月16日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 弘

〒890-8589 鹿児島市手次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年1月8日	10時40分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 現和浄水場 田之脇配水池系 (採水地点) 田之脇公民館			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 小田 竜馬	(所属) *****		
採水時	(気温) 11.5℃	(水温) 16.0℃	(残留塩素) 0.5mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	18.2mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	7.8	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年1月8日 ~ 令和8年1月16日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子