水質検査結果書

住　　所　　鹿児島県西之表市西之表７６１２番地

依 頼 者　　西之表市水道事業　西之表市長　八板　俊輔 様

鹿県薬試　　第 11250113560 号
発 行 日　　令和8年2月9日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電　話 099-253-8935(代)　　ＦＡＸ　099-255-2850

採水年月日	令和8年1月26日　10時50分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 西之表市上水道　阿曽浄水場　第１水源（甲女川） (採水地点) 甲女川
水質区分	(区　分) 原水　(水道種類) 上水道　(検査目的) ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等対策指針
検査分類	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等 原水
採水者	(氏　名) 橋口　大史　(所　属) (公社)鹿児島県薬剤師会
採水時	(気　温) 11.9 ℃　(水　温) 15.6 ℃　(残留塩素) ******

NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	－以下余白－			

備考	
検査期日	令和8年1月27日　～　令和8年2月9日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　　鹿児島県西之表市西之表７６１２番地

依 頼 者　　西之表市水道事業　西之表市長　八板　俊輔 様

鹿県薬試　　第 11250113570 号
発 行 日　　令和8年2月9日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電　話 099-253-8935(代)　　ＦＡＸ　099-255-2850

採水年月日	令和8年1月26日　10時57分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 西之表市上水道　阿曽浄水場　第２水源（浅井戸） (採水地点) 阿曽浄水場内
水質区分	(区　分) 原水　(水道種類) 上水道　(検査目的) ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等対策指針
検査分類	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等 原水
採水者	(氏　名) 橋口　大史　(所　属) (公社)鹿児島県薬剤師会
採水時	(気　温) 11.9 ℃　(水　温) 15.8 ℃　(残留塩素) ******

NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	－以下余白－			

備考	
検査期日	令和8年1月27日　～　令和8年2月9日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県西之表市西之表７６１２番地

依 頼 者　西之表市水道事業　西之表市長　八板　俊輔 様

鹿県薬試　第 11250113580 号
発 行 日　令和8年2月9日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電　話 099-253-8935㈹　ＦＡＸ　099-255-2850

採水年月日	令和8年1月26日　11時30分　天候(前日)　曇　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 西之表市上水道　西京浄水場　第４水源（西京ダム） (採水地点) 西京ダム（西京浄水場内）
水質区分	(区　分) 原水　(水道種類) 上水道　(検査目的) ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等対策指針
検査分類	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等 原水
採水者	(氏　名) 原口　珠江　(所　属) (公社)鹿児島県薬剤師会
採水時	(気　温) 11.0 ℃　(水　温) 12.0 ℃　(残留塩素) ******

NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	－以下余白－			

備考	
検査期日	令和8年1月27日　～　令和8年2月9日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子