

水質検査結果書

住所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11260007590 号

発行日 令和8年4月22日

依 賴 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市年次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年4月15日 10時01分 天候(前日) 雨 (当日) 曇						
施設の名称	(名 称) 西之表市上水道 住吉浄水場 住江川 (採水地点) 住江川 (浄水場内)						
水質区分	(区 分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針						
検査分類	指標菌						
採水者	(氏 名) 河口 勇生 (所 属) *****						
採水時	(気 温) 21.0 ℃ (水 温) 19.0 ℃ (残留塩素) *****						
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果			単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)	検出する			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0			/100mL		
	-以下余白-						
備 考							
検 査 期 日	令和8年4月15日 ～ 令和8年4月22日						
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11260007600 号

発行日 令和8年4月22日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿兒島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市千次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和8年4月15日		9時40分	天候(前日) 雨		(当日) 曇
施設の名 称		(名 称) 西之表市上水道 国上浄水場 西京ダム (採水地点) 西京ダム (国上浄水場内)					
水質区分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クロプトストリウム等対策指針	
検査分類		指標菌					
採水者		(氏 名) 小田 竜馬		(所 属) *****			
採水時		(気 温) 20.5℃		(水 温) 19.0℃		(残留塩素) *****	
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果			単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)	検出する			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	0			/100mL		
	-以下余白-						
備 考							
検 査 期 日		令和8年4月15日 ～ 令和8年4月22日					
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11260007610 号

発行日 令和8年4月22日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市中央部二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年4月15日		10時26分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称)西之表市上水道 安城浄水場 後川 (採水地点)後川 (浄水場内)						
水質区分	(区 分)原水		(水道種類)上水道		(検査目的)クリプトスポリジウム等対策指針		
検査分類	指標菌						
採水者	(氏名)山田 敬幸		(所 属)*****				
採水時	(気温)24.5℃		(水温)17.8℃		(残留塩素)*****		
NO	検査項目名	検査結果			単位	備考	
1	大腸菌(定性)	検出する			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	1			/100mL		
	-以下余白-						
備考							
検査期日	令和8年4月15日 ～ 令和8年4月22日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11260007620 号

発行日 令和8年4月22日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿兒島県薬剤師会
会長 小田 康一 弘
〒890-8589 鹿兒島市中央区二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和8年4月15日		9時40分		天候(前日) 雨		(当日) 曇	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 古田浄水場 川脇川支流古田川 (採水地点) 古田川 (浄水場内)							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クロプトストリウム等対策指針			
検 査 分 類		指標菌							
採 水 者		(氏 名) 山田 敬幸		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 22.9 ℃		(水 温) 17.0 ℃		(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果			単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			0			/100mL		
	ー以下余白ー								
備 考									
検 査 期 日		令和8年4月15日 ～ 令和8年4月22日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11260007630 号

発行日 令和8年4月22日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市下次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和8年4月15日		10時49分		天候(前日) 雨		(当日) 曇	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 南部浄水場 大川田川 (採水地点) 大川田川							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検 査 分 類		指標菌							
採 水 者		(氏 名) 河口 勇生		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 20.5 ℃		(水 温) 19.0 ℃		(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果			単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			1			/100mL		
	ー以下余白ー								
備 考									
検 査 期 日		令和8年4月15日 ～ 令和8年4月22日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11260007640 号

発行日 令和8年4月22日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市方次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11260007650 号

発行日 令和8年4月22日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市千代郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年4月15日	9時00分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 岳之田浄水場 愛蔵川					
	(採水地点) 愛蔵川					
水質区分	(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリウム等対策指針	
検査分類	指標菌					
採水者 採水時	(氏 名) 山田 敬幸		(所 属) *****(			
	(気 温) 22.6 ℃		(水 温) 17.8 ℃		(残留塩素) *****	
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果		単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌（定量）	0		/100mL		
	－以下余白－					
備 考						
検 査 期 日	令和8年4月15日 ～ 令和8年4月22日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11260007660 号

発行日 令和8年4月22日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

採水年月日		令和8年4月15日		11時10分		天候(前日) 雨		(当日) 曇	
施設の名称		(名 称) 西之表市上水道 現和浄水場							
		(採水地点) 浅川川							
水质区分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検査分類		指標菌							
採水者 採水時		(氏 名) 小田 竜馬			(所 属) *****				
		(気 温) 22.0 ℃			(水 温) 18.0 ℃		(残留塩素) *****		
No	検査項目名			検査結果			単位	備考	
1	大腸菌(定性)			検出する			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌（定量）			0			/100mL		
	－以下余白－								
備考									
検査期日		令和8年4月15日 ～ 令和8年4月22日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査責任者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11260007670 号

発行日 令和8年4月22日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市中央部二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

採水年月日	令和8年4月15日	11時20分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称)西之表市上水道 現和浄水場 (採水地点)浅川川支流					
水質区分	(区 分)原水	(水道種類)	上水道	(検査目的)クロプトストリウム等対策指針		
検査分類	指標菌					
採水者	(氏 名)小田 竜馬		(所 属)	*****		
採水時	(気 温)24.0℃		(水 温)	18.0℃ (残留塩素)*****		
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL		
	ー以下余白ー					
備 考						
検 査 期 日	令和8年4月15日 ～ 令和8年4月22日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11260007680 号

発行日 令和8年4月22日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田 康弘
〒890-8589 鹿児島市五幸次郎二丁目8番15号
電話 099-263-8935(代) F.AX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和8年4月15日		10時25分		天候(前日) 雨		(当日) 曇	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 深川浄水場 (採水地点) 深川川支流							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検 査 分 類		指標菌							
採 水 者		(氏 名) 河口 勇生		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 20.5 ℃		(水 温) 19.0 ℃		(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果			単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			0			/100mL		
	ー以下余白ー								
備 考									
検 査 期 日		令和8年4月15日 ～ 令和8年4月22日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							