

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11260024830 号

発行日 令和8年6月15日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和8年6月8日		10時33分		天候(前日) 曇		(当日) 曇	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 住吉浄水場 住江川 (採水地点) 住江川 (浄水場内)							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検 査 分 類		指標菌							
採 水 者		(氏 名) 橋口 大史		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採 水 時		(気 温) 26.1 ℃		(水 温) 20.1 ℃		(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果			単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			0			/100mL		
	ー以下余白ー								
備 考									
検 査 期 日		令和8年6月8日 ～ 令和8年6月15日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11260024840 号

発行日 令和8年6月15日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年6月8日	11時02分	天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称	(名称)西之表市上水道 安納浄水場 安納水源 (採水地点)安納水源(浄水場内)					
水質区分	(区 分)原水	(水道種類)上水道	(検査目的)クリプトスポリウム等対策指針			
検査分類	指標菌					
採水者	(氏名)原口 珠江	(所属)(公社)鹿児島県薬剤師会				
採水時	(気温)25.3℃	(水温)22.1℃	(残留塩素)*****			
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考	
1	大腸菌(定性)	検出されない		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL		
	-以下余白-					
備考						
検査期日	令和8年6月8日 ～ 令和8年6月15日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11260024850 号

発行日 令和8年6月15日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市与安郡二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和8年6月8日		10時18分		天候(前日) 曇		(当日) 曇	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 国上浄水場 西京ダム (採水地点) 西京ダム (国上浄水場内)							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検 査 分 類		指標菌							
採 水 者		(氏 名) 原口 珠江		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採 水 時		(気 温) 24.5℃		(水 温) 23.6℃		(残留塩素) ****			
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果			単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			1			/100mL		
	ー以下余白ー								
備 考									
検 査 期 日		令和8年6月8日 ～ 令和8年6月15日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11260024860 号

発行日 令和8年6月15日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年6月8日				10時30分	天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称	(名称)西之表市上水道 牧之峯浄水場 牧之峯水源 (採水地点) 牧之峯浄水場								
水質区分	(区 分) 原水				(水道種類) 上水道	(検査目的) クロプトコッカリウム等対策指針			
検査分類	指標菌								
採水者	(氏名) 原口 珠江				(所 属)	(公社)鹿児島県薬剤師会			
採水時	(気温) 25.8℃				(水温) 22.6℃	(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名				検 査 結 果		単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)				検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)				1		/100mL		
	－以下余白－								
備考									
検査期日	令和8年6月8日 ～ 令和8年6月15日								
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号								
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子								

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11260024870 号

発行日 令和8年6月15日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市万寿町二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和8年6月8日		10時59分	天候(前日)	曇	(当日)	曇
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 深川浄水場 (採水地点) 深川川支流						
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリウム等対策指針		
検 査 分 類		指標菌						
採 水 者		(氏 名) 橋口 大史		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会				
採 水 時		(気 温) 26.9℃		(水 温) 20.5℃		(残留塩素) *****		
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果		単 位		備 考
1	大腸菌(定性)			検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			0		/100mL		
	ー以下余白ー							
備 考								
検 査 期 日		令和8年6月8日 ～ 令和8年6月15日						
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11260025090 号

発行日 令和8年6月16日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

採水年月日	令和8年6月9日 9時58分 天候(前日)曇／雨 (当日) 雨					
施設の名称	(名 称)西之表市上水道 安城浄水場 後川 (採水地点)後川（浄水場内）					
水質区分	(区 分)原水 (水道種類)上水道 (検査目的)クリプトスポリジウム等対策指針					
検査分類	指標菌					
採水者	(氏 名)原口 珠江 (所 属)(公社)鹿児島県薬剤師会					
採水時	(気 温)19.0℃ (水 温)20.5℃ (残留塩素)*****					
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果			単 位	備 考
1	大腸菌(定性)	検出する			/100mL	
2	嫌気性芽胞菌（定量）	1			/100mL	
	-以下余白-					
備考						
検査期日	令和8年6月9日 ～ 令和8年6月16日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11260025100 号

発行日 令和8年6月16日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

採水年月日	令和8年6月9日	9時47分	天候(前日)曇／雨	(当日)雨
施設の名称	(名称)西之表市上水道 古田浄水場 川脇川支流古田川 (採水地点)古田川(浄水場内)			
水質区分	(区分)原水 (水道種類)上水道 (検査目的)クリプトスポリジウム等対策指針			
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名)橋口 大史		(所属)(公社)鹿児島県薬剤師会	
採水時	(気温)19.2℃		(水温)19.7℃ (残留塩素)*****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	1	/100mL	
	ー以下余白ー			
備考				
検査期日	令和8年6月9日 ～ 令和8年6月16日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子			

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11260025110 号

発行日 令和8年6月16日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

水質検査結果書

鹿鼎藥試 第 11260025120 号

発行日 令和8年6月16日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市幸次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8933(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和8年6月9日		9時10分	天候(前日) 曇／雨		(当日) 雨	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 岳之田浄水場 愛蔵川 (採水地点) 愛蔵川						
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針		
検 査 分 類		指標菌						
採 水 者		(氏 名) 橋口 大史		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会				
採 水 時		(気 温) 19.5 ℃		(水 温) 21.3 ℃		(残留塩素) *****		
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果		単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			0		/100mL		
	ー以下余白ー							
備 考								
検 査 期 日		令和8年6月9日 ～ 令和8年6月16日						
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11260025130 号

発行日 令和8年6月16日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和8年6月9日		10時11分	天候(前日) 曇／雨		(当日) 雨	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 現和浄水場 (採水地点) 浅川川						
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針		
検 査 分 類		指標菌						
採 水 者		(氏 名) 原口 珠江		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会				
採 水 時		(気 温) 19.8℃		(水 温) 20.1℃		(残留塩素) *****		
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果		単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			0		/100mL		
	ー以下余白ー							
備 考								
検 査 期 日		令和8年6月9日 ～ 令和8年6月16日						
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11260025140 号

発行日 令和8年6月16日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市每次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8933(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和8年6月9日		10時19分		天候(前日)曇／雨		(当日) 雨	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 現和浄水場							
		(採水地点) 浅川川支流							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検 査 分 類		指標菌							
採 水 者 採 水 時		(氏 名) 原口 珠江			(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会				
		(気 温) 19.0 ℃			(水 温) 21.2 ℃		(残留塩素) *****		
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果			単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			0			/100mL		
	－以下余白－								
備 考									
検 査 期 日		令和8年6月9日 ～ 令和8年6月16日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							