

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県 第 11260024680 号
発行日 令和8年6月25日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市中央区下目8番13号
電話 099-253-8985(内線) 099-255-2856

採水年月日	令和8年6月8日 9時50分			天候(前日)	曇 (当日) 曇		
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 阿曾浄水場 下西配水池系 (採水地点) 下石寺公民館						
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法						
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 橋口 大史 (所属) (公社)鹿児島県薬剤師会						
採水時	(気温) 24.1℃ (水温) 24.2℃ (残留塩素) 0.3mg/L						
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	味	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	臭気	異常なし	異常でないこと
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	24	色度	0.5度未満	5度以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.4mg/L	10mg/L以下	25	濁度	0.2度未満	2度以下
5	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下		—以下余白—		
6	塩素酸	0.08mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.007mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.014mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.002mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.005mg/L	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下				
18	塩化物イオン	20.9mg/L	200mg/L以下				
19	蒸発残留物	106mg/L	500mg/L以下				
20	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下				
21	pH値	7.4	5.8以上8.6以下				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和8年6月8日 ~ 令和8年6月25日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11260024690 号

発行日 令和8年6月25日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人

鹿兒島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒893-8540 鹿兒島市草次郎一丁目8番13号
893-8540 FAX 099-255-2850

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和8年6月8日		9時50分	天候(前日)	曇	(当日)	曇
施 設 の 名 称	(名 称) 西之表市上水道 西京浄水場 西京浄水場系 (採水地点) 中目公民館						
水 質 区 分	(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法		
検 査 分 類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採 水 者	(氏 名) 原口 珠江		(所 属) (公社) 鹿児島県薬剤師会				
採 水 時	(気 温) 24.0 ℃		(水 温) 23.5 ℃		(残留塩素) 0.2mg/L		
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	臭気	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	色度	0.5度未満	5度以下
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	24	濁度	0.2度未満	2度以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下		－以下余白－		
5	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L以下				
6	塩素酸	0.11mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.008mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.009mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.029mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.011mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.001mg/L	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L	0.2mg/L以下				
18	塩化物イオン	20.1mg/L	200mg/L以下				
19	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下				
20	pH値	7.3	5.8以上8.6以下				
21	味	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検 査 期 日	令和8年6月8日 ～ 令和8年6月25日						
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11260024700 号

発行日 令和8年6月25日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人

鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
鹿児島市寺次郎 丁目8番15号
8395(代) FAX 099-255-2850

〒890-8589 鹿児島市亨次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和8年6月8日		10時19分	天候(前日)	曇	(当日)	曇
施 設 の 名 称	(名 称) 西之表市上水道 住吉浄水場 住吉浄水場系 (採水地点) 形之山公民館						
水 質 区 分	(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検 査 分 類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採 水 者	(氏 名) 橋口 大史		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会				
採 水 時	(気 温) 25.9 ℃		(水 温) 24.3 ℃		(残留塩素) 0.4mg/L		
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		—以下余白—		
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.5mg/L	10mg/L以下				
5	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L以下				
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.003mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.009mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.021mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.007mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.002mg/L	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	15.9mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	7.2	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検 査 期 日	令和8年6月8日 ～ 令和8年6月25日						
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11260024710 号

発行日 令和8年6月25日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人

鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
鹿児島市中央丁 目8番15号
099-255-2850

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和8年6月8日		11時12分	天候(前日)	曇	(当日)	曇
施 設 の 名 称	(名 称) 西之表市上水道 安納浄水場 安納浄水場系 (採水地点) 庄司浦公民館						
水 質 区 分	(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法		
検 査 分 類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採 水 者	(氏 名) 原口 珠江		(所 属) (公社) 鹿児島県薬剤師会				
採 水 時	(気 温) 25.6℃		(水 温) 24.7℃		(残留塩素) 0.2mg/L		
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	pH値	8.3	5.8以上8.6以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	味	異常なし	異常でないこと
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	24	臭気	異常なし	異常でないこと
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下	25	色度	0.5度未満	5度以下
5	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L以下	26	濁度	0.2度未満	2度以下
6	塩素酸	0.09mg/L	0.6mg/L以下		ー以下余白ー		
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.003mg/L	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	ナトリウム及びその化合物	54.3mg/L	200mg/L以下				
18	塩化物イオン	28.6mg/L	200mg/L以下				
19	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	53mg/L	300mg/L以下				
20	蒸発残留物	215mg/L	500mg/L以下				
21	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検 査 期 日	令和8年6月8日 ～ 令和8年6月25日						
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県 第 11260024720 号

発行日 令和8年6月25日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人



鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘

〒890-8589 鹿児島県西之表市西之表7番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2856

採水年月日	令和8年6月8日	11時58分	天候(前日)	曇	(当日)	曇	
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 国上浄水場 国上浄水場系 (採水地点) 横山公民館						
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法						
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 原口 珠江 (所属) (公社)鹿児島県薬剤師会						
採水時	(気温) 26.2℃ (水温) 24.3℃ (残留塩素) 0.2mg/L						
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	臭気	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	色度	0.5度未満	5度以下
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	24	濁度	0.2度未満	2度以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下		—以下余白—		
5	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下				
6	塩素酸	0.07mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.001mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.008mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.017mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.004mg/L	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下				
18	塩化物イオン	17.7mg/L	200mg/L以下				
19	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下				
20	pH値	7.4	5.8以上8.6以下				
21	味	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和8年6月8日 ~ 令和8年6月25日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11260024730 号

発行日 令和8年6月25日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人

鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
鹿児島市与次郎一丁目8番15号
899-5591 平口 099-255-2850

〒890-8589 鹿児島市寿次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和8年6月8日		10時07分	天候(前日)	曇	(当日)	曇
施 設 の 名 称	(名 称) 西之表市上水道 南部浄水場 能野配水池系 (採水地点) 緑の回廊						
水 質 区 分	(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法		
検 査 分 類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採 水 者	(氏 名) 橋口 大史		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会				
採 水 時	(気 温) 24.3℃		(水 温) 23.4℃		(残留塩素) 0.4mg/L		
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		—以下余白—		
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.4mg/L	10mg/L以下				
5	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L以下				
6	塩素酸	0.08mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.010mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.005mg/L	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.014mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.040mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.014mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.002mg/L	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	14.6mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	7.5	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検 査 期 日	令和8年6月8日 ～ 令和8年6月25日						
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11260024740 号

発行日 令和8年6月25日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社團法人

鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
鹿児島市亨次郎一丁目8番15号
890-8540 FAX 099-255-2856

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番13号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和8年6月8日		10時40分		天候(前日) 曇		(当日) 曇	
施 設 の 名 称	(名 称) 西之表市上水道 牧之峯浄水場 牧之峯浄水場系 (採水地点) 牧之峯共同墓地							
水 質 区 分	(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類	水質基準 (省略不可能+追加項目)							
採 水 者	(氏 名) 原口 珠江				(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会			
採 水 時	(気 温) 23.8 ℃		(水 温) 23.6 ℃		(残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下	
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		ー以下余白ー			
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下					
5	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下					
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下					
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下					
8	クロロホルム	0.001mg/L	0.06mg/L以下					
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下					
10	ジブロモクロロメタン	0.007mg/L	0.1mg/L以下					
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下					
12	総トリハロメタン	0.015mg/L	0.1mg/L以下					
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下					
14	ブロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下					
15	ブロモホルム	0.003mg/L	0.09mg/L以下					
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下					
17	塩化物イオン	17.9mg/L	200mg/L以下					
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下					
19	pH値	7.3	5.8以上8.6以下					
20	味	異常なし	異常でないこと					
21	臭気	異常なし	異常でないこと					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。								
検 査 期 日	令和8年6月8日 ～ 令和8年6月25日							
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11260024750 号

発行日 令和8年6月25日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人

鹿兒島県薬剤師会
会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市海次郎三丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年6月8日		10時50分	天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 深川浄水場 深川浄水場系 (採水地点) 深川公民館						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 橋口 大史		(所 属) (公社) 鹿児島県薬剤師会				
採水時	(気温) 27.1℃		(水温) 24.3℃		(残留塩素) 0.4mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		－以下余白－		
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下				
5	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下				
6	塩素酸	0.07mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.007mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.016mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.039mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.013mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.003mg/L	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	17.3mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	7.5	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和8年6月8日 ～ 令和8年6月25日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11260024910 号

発行日 令和8年6月26日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎三丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年6月9日		8時40分	天候(前日) 曇／雨		(当日) 雨	
施設の名称	(名 称) 西之表市上水道 阿曾浄水場 榕城配水池系 (採水地点) 洲之崎公民館						
水質区分	(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏 名) 橋口 大史		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会				
採水時	(気 温) 21.8 ℃		(水 温) 23.6 ℃		(残留塩素) 0.3mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	味	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	臭気	異常なし	異常でないこと
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	24	色度	0.5度未満	5度以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L	10mg/L以下	25	濁度	0.2度未満	2度以下
5	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下		－以下余白－		
6	塩素酸	0.08mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.004mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.008mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.003mg/L	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下				
18	塩化物イオン	20.7mg/L	200mg/L以下				
19	蒸発残留物	89mg/L	500mg/L以下				
20	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下				
21	pH値	7.1	5.8以上8.6以下				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和8年6月9日 ～ 令和8年6月26日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿県薬試 第 11260024920 号

発行日 令和8年6月26日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人

鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年6月9日		9時31分	天候(前日) 曇／雨		(当日) 雨	
施設の名称	(名 称) 西之表市上水道 安城浄水場 安城浄水場系 (採水地点) 安城 下之町公民館						
水質区分	(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏 名) 原口 珠江		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会				
採水時	(気 温) 19.7℃		(水 温) 25.8℃		(残留塩素) 0.4mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.6度	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		—以下余白—		
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下				
5	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L以下				
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.006mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.011mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.029mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.011mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.001mg/L	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	16.7mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	7.1	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和8年6月9日 ～ 令和8年6月26日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11260024930 号

発行日 令和8年6月26日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎三丁目8番15号

電話 099-253-8933(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和8年6月9日		10時00分		天候(前日) 曇／雨		(当日) 雨	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 古田浄水場 古田浄水場系 (採水地点) 村之町公民館							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準 (省略不可能+追加項目)							
採 水 者		(氏 名) 橋口 大史		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採 水 時		(気 温) 21.6 ℃		(水 温) 22.4 ℃		(残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		－以下余白－				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.1mg/L	10mg/L以下						
5	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下						
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下						
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
8	クロロホルム	0.002mg/L	0.06mg/L以下						
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
10	ジブロモクロロメタン	0.010mg/L	0.1mg/L以下						
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
12	総トリハロメタン	0.021mg/L	0.1mg/L以下						
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
14	ブロモジクロロメタン	0.006mg/L	0.03mg/L以下						
15	ブロモホルム	0.003mg/L	0.09mg/L以下						
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
17	塩化物イオン	14.4mg/L	200mg/L以下						
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下						
19	pH値	7.2	5.8以上8.6以下						
20	味	異常なし	異常でないこと						
21	臭気	異常なし	異常でないこと						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検 査 期 日		令和8年6月9日 ～ 令和8年6月26日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11260024940 号

発行日 令和8年6月26日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人

鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8933(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和8年6月9日		9時28分		天候(前日)曇／雨		(当日) 雨	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 南部浄水場 第1配水池系 (採水地点) 鞍勇公民館							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準 (省略不可能+追加項目)							
採 水 者		(氏 名) 橋口 大史		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採 水 時		(気 温) 18.9℃		(水 温) 23.8℃		(残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		－以下余白－				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.4mg/L	10mg/L以下						
5	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L以下						
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下						
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
8	クロロホルム	0.002mg/L	0.06mg/L以下						
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
10	ジブロモクロロメタン	0.011mg/L	0.1mg/L以下						
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
12	総トリハロメタン	0.022mg/L	0.1mg/L以下						
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
14	ブロモジクロロメタン	0.007mg/L	0.03mg/L以下						
15	ブロモホルム	0.002mg/L	0.09mg/L以下						
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
17	塩化物イオン	14.0mg/L	200mg/L以下						
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下						
19	pH値	7.4	5.8以上8.6以下						
20	味	異常なし	異常でないこと						
21	臭気	異常なし	異常でないこと						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検 査 期 日		令和8年6月9日 ～ 令和8年6月26日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11260024950 号

発行日 令和8年6月26日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎三丁目8番15号

電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和8年6月9日		9時46分	天候(前日) 曇／雨		(当日) 雨	
施 設 の 名 称	(名 称) 西之表市上水道 南部浄水場 第2配水池系 (採水地点) 立山公民館						
水 質 区 分	(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法		
検 査 分 類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採 水 者	(氏 名) 原口 珠江		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会				
採 水 時	(気 温) 19.8℃		(水 温) 23.8℃		(残留塩素) 0.4mg/L		
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		－以下余白－		
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.4mg/L	10mg/L以下				
5	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下				
6	塩素酸	0.08mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.010mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.017mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.045mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.015mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.003mg/L	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	15.0mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	7.6	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検 査 期 日	令和8年6月9日 ～ 令和8年6月26日						
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎菜試 第 11260024960 号

発行日 令和8年6月26日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社團法人

鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎三丁目8番15号

電話 099-253-8933(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和8年6月9日		9時05分		天候(前日) 曇／雨		(当日) 雨	
施 設 の 名 称	(名 称) 西之表市上水道 岳之田浄水場 岳之田浄水場系 (採水地点) 岳之田公民館							
水 質 区 分	(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類	水質基準 (省略不可能＋追加項目)							
採 水 者	(氏 名) 橋口 大史				(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会			
採 水 時	(気 温) 21.0 ℃		(水 温) 24.2 ℃		(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.6度	5度以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下	
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		－以下余白－			
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L	10mg/L以下					
5	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下					
6	塩素酸	0.07mg/L	0.6mg/L以下					
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下					
8	クロロホルム	0.007mg/L	0.06mg/L以下					
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下					
10	ジブロモクロロメタン	0.011mg/L	0.1mg/L以下					
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下					
12	総トリハロメタン	0.030mg/L	0.1mg/L以下					
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L	0.03mg/L以下					
14	ブロモジクロロメタン	0.011mg/L	0.03mg/L以下					
15	ブロモホルム	0.001mg/L	0.09mg/L以下					
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下					
17	塩化物イオン	15.7mg/L	200mg/L以下					
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下					
19	pH値	7.4	5.8以上8.6以下					
20	味	異常なし	異常でないこと					
21	臭気	異常なし	異常でないこと					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。								
検 査 期 日	令和8年6月9日 ～ 令和8年6月26日							
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎菜試 第 11260024970 号

発行日 令和8年6月26日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8933 FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和8年6月9日 9時04分 天候(前日) 曇／雨 (当日) 雨						
施 設 の 名 称	(名 称) 西之表市上水道 現和浄水場 現和配水池系 (採水地点) 現和 下之町公民館						
水 質 区 分	(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法						
検 査 分 類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採 水 者	(氏 名) 原口 珠江 (所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会						
採 水 時	(気 温) 19.8 ℃ (水 温) 23.8 ℃ (残留塩素) 0.4mg/L						
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.6度	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		－以下余白－		
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.5mg/L	10mg/L以下				
5	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下				
6	塩素酸	0.09mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.006mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.015mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.036mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.012mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.003mg/L	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	18.1mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	7.3	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検 査 期 日	令和8年6月9日 ～ 令和8年6月26日						
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11260024980 号

発行日 令和8年6月26日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎三丁目8番15号

電話 099-253-8933 FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和8年6月9日		8時52分		天候(前日) 曇／雨		(当日) 雨	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 現和浄水場 西俣配水池系 (採水地点) 西俣公民館							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準 (省略不可能+追加項目)							
採 水 者		(氏 名) 原口 珠江		(所 属) (公社) 鹿児島県薬剤師会					
採 水 時		(気 温) 20.0 ℃		(水 温) 23.8 ℃		(残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		－以下余白－				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.5mg/L	10mg/L以下						
5	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下						
6	塩素酸	0.09mg/L	0.6mg/L以下						
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
8	クロロホルム	0.008mg/L	0.06mg/L以下						
9	ジクロロ酢酸	0.005mg/L	0.03mg/L以下						
10	ジブロモクロロメタン	0.016mg/L	0.1mg/L以下						
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
12	総トリハロメタン	0.040mg/L	0.1mg/L以下						
13	トリクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下						
14	ブロモジクロロメタン	0.014mg/L	0.03mg/L以下						
15	ブロモホルム	0.002mg/L	0.09mg/L以下						
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
17	塩化物イオン	18.2mg/L	200mg/L以下						
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下						
19	pH値	7.3	5.8以上8.6以下						
20	味	異常なし	異常でないこと						
21	臭気	異常なし	異常でないこと						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検 査 期 日		令和8年6月9日 ～ 令和8年6月26日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11260024990 号

発行日 令和8年6月26日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人

鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎三丁目8番15号

電話 099-253-8935 FAX 099-255-2851

採水年月日	令和8年6月9日		9時16分	天候(前日)曇／雨		(当日) 雨	
施設の名称	(名 称) 西之表市上水道 現和浄水場 田之脇配水池系 (採水地点) 田之脇公民館						
水質区分	(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏 名) 原口 珠江		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会				
採水時	(気 温) 19.8 ℃		(水 温) 24.9 ℃		(残留塩素) 0.1mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.7度	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		－以下余白－		
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.6mg/L	10mg/L以下				
5	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下				
6	塩素酸	0.09mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.011mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.019mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.050mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.005mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.017mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.003mg/L	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	18.9mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	7.4	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和8年6月9日 ～ 令和8年6月26日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						