

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地
依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

鹿児島県試 第 11260041380 号
発 行 日 令和8年7月23日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 三弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

採水年月日	令和8年7月15日		10時20分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 住吉浄水場 住江川 (採水地点) 住江川 (浄水場内)						
水質区分	(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリウム等対策指針		
検査分類	指標菌						
採水者	(氏 名) 山田 敬幸		(所 属) *****				
採水時	(気 温) 29.5 ℃		(水 温) 23.4 ℃		(残留塩素) *****		
NO	検 査 項 目 名		検 査 結 果		単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)		検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)		0		/100mL		
	ー以下余白ー						
備 考							
検 査 期 日	令和8年7月15日 ～ 令和8年7月23日						
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11260041390 号

発行日 令和8年7月23日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和8年7月15日		9時45分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 国上浄水場 西京ダム (採水地点) 西京ダム (国上浄水場内)							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検 査 分 類		指標菌							
採 水 者		(氏 名) 小田 竜馬		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 29.0 ℃		(水 温) 28.2 ℃		(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果			単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			0			/100mL		
	ー以下余白ー								
備 考									
検 査 期 日		令和8年7月15日 ～ 令和8年7月23日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11260041400 号

発行日 令和8年7月23日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和8年7月15日		10時48分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 安城浄水場 後川 (採水地点) 後川 (浄水場内)							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検 査 分 類		指標菌							
採 水 者		(氏 名) 河口 勇生		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 36.0 ℃		(水 温) 26.0 ℃		(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果			単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			0			/100mL		
	ー以下余白ー								
備 考									
検 査 期 日		令和8年7月15日 ～ 令和8年7月23日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11260041410 号

発行日 令和8年7月23日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和8年7月15日		10時04分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施設の名称		(名称) 西之表市上水道 古田浄水場 川脇川支流古田川 (採水地点) 古田川 (浄水場内)							
水質区分		(区 分) 原水 (水道種類) 上水道						(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類		指標菌							
採水者		(氏名) 河口 勇生						(所属) *****	
採水時		(気温) 29.0℃ (水温) 21.5℃						(残留塩素) *****	
No	検査項目名		検査結果			単位		備考	
1	大腸菌(定性)		検出する			/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)		0			/100mL			
	－以下余白－								
備考									
検査期日		令和8年7月15日 ～ 令和8年7月23日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査責任者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿嶋薬試 第 11260041420 号

発行日 令和8年7月23日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和8年7月15日				11時10分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施 設 の 名 称	(名 称) 西之表市上水道 南部浄水場 大川田川 (採水地点) 大川田川								
水 質 区 分	(区 分) 原水				(水道種類) 上水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検 査 分 類	指標菌								
採 水 者	(氏 名) 山田 敬幸				(所 属)	*****			
採 水 時	(気 温) 33.4 ℃				(水 温) 24.7 ℃	(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名				検 査 結 果		単 位		備 考
1	大腸菌(定性)				検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)				0		/100mL		
	ー以下余白ー								
備 考									
検 査 期 日		令和8年7月15日 ～ 令和8年7月23日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11260041430 号

発行日 令和8年7月23日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和8年7月15日		9時15分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 牧之峯浄水場 牧之峯水源 (採水地点) 牧之峯浄水場						
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリウム等対策指針		
検 査 分 類		指標菌						
採 水 者		(氏 名) 小田 竜馬		(所 属) *****				
採 水 時		(気 温) 30.0 ℃		(水 温) 26.3 ℃		(残留塩素) *****		
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果		単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			0		/100mL		
	－以下余白－							
備 考								
検 査 期 日		令和8年7月15日 ～ 令和8年7月23日						
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11260041440 号

発行日 令和8年7月23日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年7月15日 9時09分 天候(前日) 晴 (当日) 晴						
施設の名称	(名 称) 西之表市上水道 岳之田浄水場 愛蔵川 (採水地点) 愛蔵川						
水質区分	(区 分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クリプトスポリウム等対策指針						
検査分類	指標菌						
採水者	(氏 名) 河口 勇生 (所 属) *****						
採水時	(気 温) 29.5 ℃ (水 温) 21.5 ℃ (残留塩素) *****						
NO	検 査 項 目 名		検 査 結 果		単 位		備 考
1	大腸菌(定性)		検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌（定量）		1		/100mL		
	－以下余白－						
備考							
検査期日	令和8年7月15日 ～ 令和8年7月23日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11260041450 号

発行日 令和8年7月23日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和8年7月15日		11時15分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施設の名称		(名称) 西之表市上水道 現和浄水場 (採水地点) 浅川川							
水質区分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検査分類		指標菌							
採水者		(氏名) 小田 竜馬		(所 属) *****					
採水時		(気温) 32.0 ℃		(水温) 26.7 ℃		(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果				単 位		備 考	
1	大腸菌(定性)	検出する				/100mL			
2	嫌気性芽胞菌（定量）	1				/100mL			
	-以下余白-								
備 考									
検査期日		令和8年7月15日 ～ 令和8年7月23日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査責任者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11260041460 号

発行日 令和8年7月23日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番16号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地
依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

鹿児島県試 第 11260041470 号
発 行 日 令和8年7月23日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 与弘
〒890-8589 鹿児島市中央部二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

採水年月日		令和8年7月15日		10時40分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称		(名称) 西之表市上水道 深川浄水場 (採水地点) 深川川支流						
水質区分		(区分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クロプトストリウム等対策指針		
検査分類		指標菌						
採水者		(氏名) 山田 敬幸		(所属) *****				
採水時		(気温) 31.0℃		(水温) 24.9℃		(残留塩素) *****		
NO	検査項目名			検査結果		単位	備考	
1	大腸菌(定性)			検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			1		/100mL		
	ー以下余白ー							
備考								
検査期日		令和8年7月15日 ～ 令和8年7月23日						
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査責任者		水質検査部門管理者 大堂 誠子						