

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11260045610 号

発行日 令和8年8月10日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年8月3日 10時00分 天候(前日) 晴 (当日) 晴							
施設の名称	(名 称)西之表市上水道 住吉浄水場 住江川、 (採水地点)住江川（浄水場内）							
水質区分	(区 分)原水 (水道種類)上水道 (検査目的)クロプトストリウム等対策指針。							
検査分類	指標菌							
採水者	(氏 名)山田 敬幸 (所 属)*****							
採水時	(気 温)32.3℃ (水 温)24.4℃ (残留塩素)*****							
N0	検 査 項 目 名		検 査 結 果		単 位		備 考	
1	大腸菌(定性)		検出する		/100mL			
2	嫌気性芽胞菌（定量）		0		/100mL			
	－以下余白－							
備考								
検査期日			令和8年8月3日 ～ 令和8年8月10日					
検査機関			公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者			水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11260045620 号

発行日 令和8年8月10日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

採水年月日	令和8年8月3日	10時00分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 国上浄水場 西京ダム (採水地点) 西京ダム (国上浄水場内)					
水質区分	(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	指標菌					
採水者	(氏 名) 河口 勇生		(所 属) *****			
採水時	(気 温) 29.0 ℃		(水 温) 30.7 ℃		(残留塩素) *****	
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果		単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)	検出されない		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	0		/100mL		
	-以下余白-					
備考						
検査期日	令和8年8月3日 ～ 令和8年8月10日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿嶋薬試 第 11260045630 号

発行日 令和8年8月10日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和8年8月3日		11時00分		天候(前日) 晴		(当日) 晴			
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 安城浄水場 後川 (採水地点) 後川 (浄水場内)									
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針					
検 査 分 類		指標菌									
採 水 者		(氏 名) 小田 竜馬		(所 属) *****							
採 水 時		(気 温) 30.0 ℃		(水 温) 29.0 ℃		(残留塩素) *****					
N0	検 査 項 目 名			検 査 結 果			単 位		備 考		
1	大腸菌(定性)			検出する			/100mL				
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			0			/100mL				
	ー以下余白ー										
備 考											
検 査 期 日		令和8年8月3日 ～ 令和8年8月10日									
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号									
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子									

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11260045640 号

発行日 令和8年8月10日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原一弘

〒890-8589 鹿児島市方次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11260045650 号

発行日 令和8年8月10日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

採水年月日		令和8年8月3日 11時10分 天候(前日) 晴 (当日) 晴					
施設の名 称		(名 称)西之表市上水道 南部浄水場 大川田川 (採水地点)大川田川					
水質区分		(区 分)原水 (水道種類)上水道 (検査目的)クリプトスポリジウム等対策指針					
検査分類		指標菌					
採水者		(氏 名)山田 敬幸 (所 属)*****					
採水時		(気 温)34.6℃ (水 温)27.3℃ (残留塩素)*****					
N0	検査項目名		検査結 果			単 位	備 考
1	大腸菌(定性)		検出する			/100mL	
2	嫌気性芽胞菌（定量）		1			/100mL	
	－以下余白－						
備 考							
検査期日		令和8年8月3日 ～ 令和8年8月10日					
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者		水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿嶋薬試 第 11260045670 号

発行日 令和8年8月10日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年8月3日	9時25分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名　称)西之表市上水道 岳之田浄水場 愛蔵川 (採水地点)愛蔵川					
水質区分	(区　分)原水	(水道種類)上水道	(検査目的)クリプトスポリジウム等対策指針			
検査分類	指標菌					
採水者	(氏　名)小田　竜馬	(所　属)*****				
採水時	(気　温)32.0℃	(水　温)29.0℃	(残留塩素)*****			
N0	検　査　項　目　名	検　　　査　　　結　　　果		単　位	備　　　　　考	
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌（定量）	0		/100mL		
	-以下余白-					
備考						
検査期日	令和8年8月3日 ～ 令和8年8月10日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11260045680 号

発行日 令和8年8月10日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和8年8月3日				11時15分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施 設 の 名 称	(名 称) 西之表市上水道 現和浄水場 (採水地点) 浅川川								
水 質 区 分	(区 分) 原水				(水道種類) 上水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検 査 分 類	指標菌								
採 水 者	(氏 名) 河口 勇生				(所 属)	*****			
採 水 時	(気 温) 29.0 ℃				(水 温) 27.0 ℃	(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名				検 査 結 果		単 位		備 考
1	大腸菌(定性)				検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)				0		/100mL		
	ー以下余白ー								
備 考									
検 査 期 日	令和8年8月3日 ～ 令和8年8月10日								
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号								
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子								

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11260045690 号

発行日 令和8年8月10日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年8月3日 11時50分 天候(前日) 晴 (当日) 晴					
施設の名称	(名 称)西之表市上水道 現和浄水場 (採水地点)浅川川支流					
水质区分	(区 分)原水 (水道種類)上水道 (検査目的)クリプトスポリウム等対策指針					
検査分類	指標菌					
採水者	(氏 名)河口 勇生 (所 属)*****					
採水時	(気 温)32.0℃ (水 温)27.5℃ (残留塩素)*****					
N0	検 査 項 目 名		検 査 結 果		単 位	備 考
1	大腸菌(定性)		検出する		/100mL	
2	嫌気性芽胞菌（定量）		0		/100mL	
	－以下余白－					
備 考						
検査期日	令和8年8月3日 ～ 令和8年8月10日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11260045700 号

発行日 令和8年8月10日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

採水年月日	令和8年8月3日		10時23分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 深川浄水場						
	(採水地点) 深川川支流						
水质区分	(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クロプトコッカリウム等対策指針		
検査分類	指標菌						
採水者	(氏名) 山田 敬幸				(所 属) *****		
採水時	(気温) 33.5℃		(水温) 26.7℃		(残留塩素) *****		
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果		単 位	備 考		
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL			
2	嫌気性芽胞菌（定量）	0		/100mL			
	-以下余白-						
備考							
検査期日	令和8年8月3日 ～ 令和8年8月10日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						