

西之表市営グラウンド改修工事に伴う全天候型舗装材選定公募型コンペ

No.	質問事項	回答
1	仕様書 2 ページ目の 6. 全天候型舗装材の仕様等 (2) 材料の品質基準 イ 表面仕上げはウレタンチップを混入したスプレーエンボス仕上げとする。また、耐久性の向上及び均一にするため、スプレー 2 度吹きにて仕上げる。 とありますが、WA 認証品の国産品で 2 度吹きしている製品は限定されます。公認競技場の大多数が 1 度吹きで耐久性向上、均一に仕上げる様に施工されています。また、第一種公認陸上競技場の殆どが、高度な技術で 1 度吹きで施工されています。 耐久性・均一性を確保できれば、1 度吹きでもよろしいでしょうか。	耐久性・均一性を確保できれば、1 度吹きでも問題ありません。
2	仕様書 2 ページ目の 6. 全天候型舗装材の仕様等 (2) 材料の品質基準 オ トップコートは、水性遮熱型とする。 とありますが、WA 認証舗装材で水性遮熱型トップコートを使用している製品は限定されます。国内公認競技場の殆どが、溶剤系トップコートを使用した製品です。 特定化学物質対応（環境対応型）の遮熱トップコートで有れば使用は可能でしょうか。	水性遮熱型トップコートと同等以上の性能であれば問題ありません。