

西之表市営グラウンド改修工事に伴う人工芝選定公募型コンペ

No.	質問事項	回答
1	人工芝の仕様書 6 (1) 使用材料等の仕様について 充填剤の総厚みが30mm以上となっておりますが、充填厚28mmの製品でJFAの製品検査も完了しており、プレー性、安全性ともに問題ない製品があります。充填厚28mmの製品でも提案可能でしょうか。	30mm以上の充填厚と相違がなければ問題ありません。 プレー性・安全性が最重要と考えております。
2	人工芝の仕様書 4 プレゼンテーションの人工芝サンプルについて 人工芝と充填材をセットしたサンプル (30cm×30cm) とありますが、この大きさですと輸送中に製品が中で動いてしまい良い状態でお届けできない可能性があります。状態が安定する15cm×21cmのサンプルを2セット提出する形でよろしいでしょうか。	製品の特長や敷設後の状態が分かれば問題ありません。